



## МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов,  
427580, п. Кез, ул. Лесовозная, д.37, телефон (факс) 8(34158) 3-11-01, E-mail: [kezgpn@18.mchs.gov.ru](mailto:kezgpn@18.mchs.gov.ru)

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания  
№ 33/20

«27» июня 2024 г.

ОНДиПР, п. Кез

(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор Балезинского, Дебесского и Кезского районов  
по пожарному надзору капитан внутренней службы Трефилов Артем Георгиевич  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

при участии старшего помощника прокурора Кезского района Мальцевой И.А.

рассмотрев: ~~протокол(а) об административном правонарушении~~ / постановление прокурора о возбуждении административного дела

1. № б/н от «20» июня 20 24 г., предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,  
и материалы административного дела на:

гражданина / должностное лицо / юридическое лицо

1. Фамилия, имя, отчество Фукалова Наталья Сергеевна
2. Дата и место рождения 01.09.1974 г.р.; п. Кез, Кезского района, УАССР
3. Адрес места жительства, тел. с. Чепца, ул. Луппова, 16-1
4. Место работы (учебы) ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат»
5. Занимаемая должность директор
6. Заработная плата (иной заработок) заработная плата
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 9419 № 806894 МВД по Удмуртской Республике 27.09.2019г.

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда нет
9. Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу русским
10. Нуждается ли в услугах переводчика не нуждается

Должностному лицу – директору ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Фукаловой Наталье Сергеевне разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.1 КоАП РФ

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26, 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право изъясняться на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.

  
(подпись)

(Н.С. Фукалова)

### УСТАНОВИЛ:

прокуратурой Кезского района Удмуртской Республики проверено исполнение требований пожарного законодательства в деятельности ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат», расположенного по адресу: с. Чепца, ул. Луппова, 8.

В ходе рассмотрения выявлены нарушения положений Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»), Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности определяются Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (далее - ФЗ №69). Так согласно ст. 3 ФЗ

№69 основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности; создание пожарной охраны и организация ее деятельности; разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; информационное обеспечение в области пожарной безопасности; осуществление федерального государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; производство пожарно-технической продукции; выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия); тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; учет пожаров и их последствий; установление особого противопожарного режима; организация и осуществление профилактики пожаров.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

В ходе проверки выявлены нарушения, а именно:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование
1	2	3
	Здание учебного и спального корпуса	
1.	Система автоматической пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) системы (спальные помещения). Ежегодное проведение испытаний системы автоматической пожарной сигнализации до его замены на аналогичное, в соответствии с проектом системы, не проведено	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
2.	Не обеспечено наличие на samozакрывающейся противопожарной двери уплотнений (уплотнительной резинки), предусмотренной изготовителем (дверь между учебным и спальным корпусом)	п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
3.	В помещении спортивной комнаты не предусмотрена защитная конструкция от механического повреждения пожарных извещателей в соответствии с п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020	ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4.	Металлическая кровля крыши здания не оборудована устройством молниезащиты (металлический заземляющий контур для соединения с конструкцией металлической кровли отсутствует)	ч. 4 ст. 50 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	Здание мастерской	
5.	Металлическая кровля крыши здания не оборудована устройством молниезащиты (металлический заземляющий контур для соединения с конструкцией металлической кровли отсутствует)	ч. 4 ст. 50 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
6.	Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (3 двери)	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

7.	Не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода (исправные насосы-повысители для создания необходимого давления в системе отсутствуют)	п. 52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
8.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в кабинете ОСЖ (электрического клапана системы воздуховода вентиляции – провода управления клапана расцеплены, документы по проверке не представлены)	п. 42, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
9.	Допускается открывание двери восточного эвакуационного выхода не по направлению выхода из здания в соответствии с п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
10.	Допускается размещение оборудования (отопительных систем – батареи), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м в лестничных клетках в соответствии с п. 4.4.9 СП 1.13130.2020	ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	Здание столовой	
11.	Металлическая кровля крыши здания не оборудована устройством молниезащиты (металлический заземляющий контур для соединения с конструкцией металлической кровли отсутствует)	ч. 4 ст. 50 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
12.	Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (4 двери)	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
	Территория учреждения	
13.	Указатели со светоотражающей поверхностью (либо световой указатель, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно) с направлением движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, отсутствуют (рядом с въездными воротами на территорию)	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

(указывается существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

По факту выявленных нарушений 20.06.2024 г. в отношении должностного лица директора ГКОУ УР «Озono-Чепецкая школа-интернат» Фукаловой Натальи Сергеевны и.о. заместителя прокурора Кезского района И.А. Мальцевой составлено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении от 20.06.2024 (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

В соответствии со статьей 38 ФЗ №69 ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии со статьей 37 ФЗ №69 Руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ директором ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» является Фукалова Наталья Сергеевна.

При таких обстоятельствах в соответствующих действиях (бездействии) лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, Фукаловой Н.С. содержатся признаки объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Объектом административного правонарушения, вменяемого директору ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Фукаловой Н.С., предусмотренного статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в постановлении о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на основании иных доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 КоАП РФ.

С целью установления субъективной стороны административного правонарушения, совершенного директором ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Фукаловой Н.С., взяты объяснения в приложении к постановлению – объяснений лица, в отношении которого составлено постановление. Фукалова Наталья Сергеевна вину признает.

Вина Фукаловой Н.С., заключается в том, что она как лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, не предприняла всех возможных мер по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности и не обеспечила должный контроль за выполнением требований пожарной безопасности.

Указанные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего исполнения Фукаловой Н.С. своих обязанностей. Вина Фукаловой Н.С. заключается в том, что она, являясь ответственным за обеспечение пожарной безопасности, не приняла всех зависящих от нее мер по устранению имеющихся нарушений, в том числе не определила перечень и стоимость работ, необходимых для приведения зданий в пожаробезопасное состояние, хотя имела такую возможность.

Факт нарушения требований пожарной безопасности подтвержден материалами дела и не оспаривается. Каких-либо иных доказательств, объективно свидетельствующих об отсутствии возможности обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, а так же доказательств, подтверждающих, что данным лицом были приняты все зависящие от него меры для соблюдения указанных требований, не представлено.

Рассмотрев постановление о возбуждении производства об административном правонарушении от 20.06.2024 и материалы административного дела, установил, что нарушения требований пожарной безопасности, допущенные директором ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Фукаловой Натальей Сергеевной,

нашли полное подтверждение.

Правонарушение, совершенное директором ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Фукаловой Натальей Сергеевной является длящимся, срок давности привлечения к административной ответственности по делу об административном правонарушении, исчисляется со дня обнаружения административного правонарушения, поэтому днем обнаружения правонарушения является дата выявления в ходе проверки - 17.05.2024 года.

Местом совершения указанных правонарушений является место нахождения зданий ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат», расположенных по адресу: Удмуртская Республика, Кезский район, с. Чепца, ул. Луппова, 8.

Временем совершения указанных правонарушений является время их выявления в ходе проверки - 17 мая 2024 г. в период с 12 час. 00 мин. по 12 час. 40 мин.

На основании изложенного, руководствуясь: ст. 23.34; п. 1 ч. 1. ст. 29.9; ч. 1, 3, 5 ст. 29.10 КоАП РФ, принимая во внимание:

смягчающие обстоятельства признание нарушителем своей вины и полное раскаяние в содеянном правонарушении  
отягчающие обстоятельства не выявлено

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Должностное лицо директора ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Фукалову Наталью Сергеевну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
2. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ привлечь директора ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Фукалову Наталью Сергеевну к административной ответственности, назначить административное наказание в пределах санкции ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
3. Разъяснить должностному лицу директору ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат» Фукаловой Наталье Сергеевне ст. 30.1 - 30.3 КоАП РФ и объявить, что она и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в районный суд по месту рассмотрения административного дела:
  - Главному государственному инспектору Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Барышникову П.Ю. по адресу: УР, п. Балезино, ул. Полевая, 12
  - Кезский районный суд по адресу: п. Кез, ул. Ленина, 18(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения соответствующий суд и адрес его нахождения)

« » 20 г. ✓ (Н.С. Фукалова)  
дата, подпись правонарушителя ФИО

4. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы: \_\_\_\_\_, направленной на \_\_\_\_\_  
(общая сумма расходов прописью)  
(перечень выплат свидетелям, понятым, специалистам, экспертам или переводчикам; расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств)  
отнести на счет \_\_\_\_\_ бюджета.  
(федерального или местного)

5. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:  
а) документы - \_\_\_\_\_ (перечень изъятых документов, находящихся в деле)  
являющиеся вещественными доказательствами,  
(принятое решение: оставление в деле в течении всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)  
б) документы - \_\_\_\_\_ (перечень изъятых документов, находящихся в деле)  
вещи - \_\_\_\_\_  
(перечень изъятых вещей, приобретенных к делу)  
(принятое решение: возвращение законному владельцу или передача в собственность государства)



А.Г.Трефилов  
(расшифровка подписи)

(подпись лица, вынесшего постановление, м.п.)

Копию постановления получил(а):

«27» 06 2024 г.  
дата, подпись правонарушителя

(Н.С. Фукалова)  
ФИО

Копия постановления направлена:

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления

постановление от « » 20 № исполнено « » 20 г.

(номер финансового документа)

Постановление вступило в законную силу « » 20 г.

Срок предъявления постановления к исполнению 2 года со дня его вынесения.

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 51-99-99